



Rivierduinen

Postbus 405, 2300 AK Leiden

Voorzitter en leden van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Postbus 95404
2509 CK DEN HAAG

Contact
Afdeling Raad van Bestuur
Doorkiesnr
E-mail
Kenmerk 392/MtK/CO/A3/2013
Datum 12 april 2013
Onderwerp Rapport OVV

Stuknummer OVV:	13000430
Dossiercode:	
Registratie- datum:	18 APR 2013
In behandeling bij:	
Naam:	Afdoening:

DE ONDERZOEKSRAD VOOR VEILIGHEID

Geachte voorzitter en leden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid,

Op 19 april 2012 presenteerde u uw rapport Brand in Rivierduinen: veronderstelde veiligheid. U concludeerde:

“De brand die op 12 maart 2011 woedde in de psychiatrische instelling Rivierduinen in de gemeente Oegstgeest, kende een ernstige afloop. Dit komt doordat de brandveiligheidsmaatregelen die de instelling had getroffen, niet leidden tot een veiligheidsniveau dat de patiënten beschermd tegen de gevolgen van een zich snel ontwikkelende brand.”

En:

“Rivierduinen voldeed aan de vereisten die in de wet- en regelgeving worden gesteld op het gebied van brandveiligheid. De instelling benaderde brandveiligheid echter niet integraal: zij stemde de brandveiligheidsmaatregelen niet af op de mate van zelfredzaamheid van de patiënten en bezag deze maatregelen niet in onderlinge samenhang.”

U deed Rivierduinen dan ook de volgende aanbeveling:

“Zorg dat de achterliggende factoren die ten grondslag lagen aan de ernstige afloop van de brand worden weggenomen. Het gaat daarbij om het afstemmen van de brandveiligheidsmaatregelen op de mate van zelfredzaamheid van de patiënten en het bezien van deze maatregelen in onderlinge samenhang. Draag de geleerde lessen uit naar andere zorginstellingen.”

Met deze aanbeveling wilde u er voor zorgen dat het reeds in gang gezette proces werd voltooid en geëvalueerd, zodat Rivierduinen een brandveiligheidsniveau realiseert dat verminderd zelfredzame patiënten beschermt tegen de gevolgen van een beginnende brand. U vond het van belang dat de checks and balances in de instelling worden vergroot, bijvoorbeeld door de raad van toezicht, raad van bestuur, de ondernemings- en cliëntenraden actief bij het beleid te betrekken. In uw rapport ging u al in op de door Rivierduinen geleerde lessen en de ontwikkelde instrumenten.

Rivierduinen gaf in april 2012 reeds aan zich te herkennen in de conclusie dat wij voldeden aan alle wettelijke eisen rond brandveiligheid en Rivierduinen deelt de conclusie dat een integrale benadering

