



Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag

De Onderzoeksraad voor Veiligheid
T.a.v. de heer drs. J.H. Pongers
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT DEN HAAG

Stuknummer OVV	09002309
Dossiercode:	
Registratie- datum	27 NOV 2009
In behandeling bij	Pongers J.W.Sch
Naam:	

DE ONDERZOEKRAAD VOOR VEILIGHEID

→ Mirjam van Loo
cc Ron Smit

**Directoraat-generaal voor
Energie en Telecom**
Directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
T 070 379 8911 (algemeen)
www.ez.nl

Behandeld door
dhr. mr. A. Leenstra

T 070 379 8183
F 070 379 8267
a.leenstra@minez.nl

Ons kenmerk
ET/EM / 9209759

Uw kenmerk
OVV 09501342

Datum 26 NOV 2009

Betreft Rappel reactietermijn aanbevelingen

Geachte heer Pongers,

In uw brief van 28 oktober 2009, kenmerk OVV 09501342, vraagt u mijn aandacht voor het eerder door uw Raad aan mij gericht verzoek te reageren op enkele aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar een gasexplosie op 9 maart 2008 in de Haarlemmer Houttuinen te Amsterdam. Hierbij bericht ik u tot welke initiatieven onder meer uw bevindingen binnen mijn departement hebben geleid.

In het rapport van uw Raad naar aanleiding van het ongeval in de Haarlemmer Houttuinen werd geconcludeerd dat in de huidige tijd, met toename van verkeer en grootschalige ondergrondse bouwprojecten, de veiligheid van bewoners in de buurt van grijs gietijzeren gastransportleidingen niet gegarandeerd kan worden. Daarom heeft uw Raad gemeend om Liander aan te bevelen om over te gaan tot het versneld saneren van gasleidingen van brosse materialen (grijs gietijzer, asbestcement en wit PVC). Naast deze aanbeveling aan Liander had uw Raad de volgende aanbevelingen aan de minister van Economische Zaken en de toezichthouder:

1. De Raad beveelt de minister van Economische Zaken en zijn toezichthouders aan de wettelijk vereiste zorgplicht te benutten.
2. De Raad beveelt de minister van Economische Zaken aan om met de netbeheerders afspraken te maken om tot versnelde sanering te komen.

Naar aanleiding van deze aanbevelingen is SodM de volgende acties gestart. Allereerst is Liander aangesproken op de eerste aanbeveling. In een brief is de directie van Liander uitgenodigd om op het kantoor van SodM het beleid van Liander ten aanzien van de sanering van brosse leidingen te presenteren. Naar aanleiding van deze presentatie hebben SodM en Liander de volgende afspraken gemaakt:

1. Liander maakt een saneringsplan op hoofdlijnen voor het hele voorzieningsgebied en voor de volledige periode tot dat alle grijs gietijzeren/brosse gasleidingen vervangen zijn;
2. Liander maakt een gedetailleerd saneringsplan voor de komende 5 jaar.


De saneringsplannen moeten gebaseerd zijn op risicobeheersing. Dit betekent dat de leidingen waarvan het risico op ongevallen het grootst is, het eerst gesaneerd moeten worden. Liander heeft met betrekking tot de duur van de sanering meegedeeld dat de sanering in 30 jaar in plaats van 40 jaar uitgevoerd zal worden. Het plan op hoofdlijnen is klaar en het gedetailleerde plan¹, waarin per wijk en straat aangegeven wordt wanneer gesaneerd wordt, is in voorbereiding. In Amsterdam wordt op dit ogenblik de Noord-Zuidlijn aangelegd. De aanleg gaat gepaard met veel graaf- en booractiviteiten. Liander heeft besloten om preventief alle grijs gietijzeren leidingen in de buurt van de Noord-Zuidlijn te saneren. SodM heeft met Liander afgesproken dat de sanering van nabij gevolgd gaat worden door SodM. Deze activiteiten zijn in het najaar gestart en de sanering zal uitgevoerd worden voorafgaand aan de booractiviteiten.

Naar aanleiding van de andere aanbevelingen zijn de volgende acties uitgevoerd. Er is een brief naar alle netbeheerders gegaan waarin de directies uitgenodigd werden om, evenals Liander, hun saneringsplannen voor brossen leidingen bij SodM te komen presenteren. In de afgelopen maanden hebben zeven netbeheerders hun plannen gepresenteerd. Er rest nog één netbeheerder, maar deze netbeheerder heeft weinig tot geen brossen leidingen in zijn voorzieningsgebied. Geconstateerd is dat alleen de grote drie, Liander, Enexis en Stedin, beschikken over een grote hoeveelheid brossen leidingen. Met Enexis en Stedin zijn dezelfde afspraken gemaakt als met Liander. De kleine netbeheerders hebben slechts enkele kilometers brossen leidingen en zij hebben toegezegd deze leidingen binnen 5 jaar, risicogebaseerd, te saneren. Voorts is met alle netbeheerders afgesproken dat jaarlijks o.a. de activiteiten met betrekking tot brossen leidingen zullen worden besproken bij de jaarwerkplanbesprekingen tussen SodM en de directies van de netbedrijven.

Wanneer alle netbeheerders hun plannen ingediend hebben, zal SodM mij op basis van deze plannen en de eigen bevindingen adviseren over de aanpak en het vervolg.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de opvolging van uw advies.

Hoogachtend,



Maria J.A. van der Hoeven
Minister van Economische Zaken

¹ Het betreft hier een intern plan van Liander dat besproken wordt met SodM