

Onderwerp Tussentijdse waarschuwing onderzoek Parkeergarage Nieuwegein

Geachte,

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de instorting van de hellingbanen in de parkeergarage bij het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, zie [Ingestorte hellingbanen van de parkeergarage bij het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein - Onderzoeksraad voor Veiligheid](#).

De Onderzoeksraad heeft de afgelopen maanden onder meer tekeningen en berekeningen van de parkeergarage opgevraagd en ontvangen. Uit onze huidige informatie leiden wij af dat er vermoedelijk geen detailberekeningen zijn gemaakt van de stalen hellingbaanconstructie en van andere staalconstructies in de parkeergarage. De stalen verbindingen in de hellingbaanconstructie en de staalconstructie zouden daarmee niet onderbouwd en gecontroleerd zijn.

De Onderzoeksraad hecht eraan u te waarschuwen over onze constatering dat de berekeningen vermoedelijk niet zijn gemaakt en gecontroleerd. Dit vanwege de verantwoordelijkheden die u draagt voor het gebouw. Deze constatering kan van belang zijn voor de onderbouwing van de veiligheid van de parkeergarage, zeker omdat hier nog activiteiten zullen gaan plaatsvinden.

Met deze waarschuwing zegt de Onderzoeksraad niet dat er aanwijzingen zijn dat de constructies in de parkeergarage in Nieuwegein onveilig zijn, wel dat de veiligheid vermoedelijk niet is onderbouwd; de veiligheid is dus onbekend. Door het uitbrengen van een tussentijdse waarschuwing stelt de Raad u in de gelegenheid om de veiligheid alsnog te onderbouwen (staalconstructie alsnog doorrekenen).

Deze waarschuwing geldt alleen voor de situatie in de parkeergarage in Nieuwegein. De Onderzoeksraad heeft op dit moment geen concrete aanwijzingen dat hetzelfde aan de orde is in andere parkeergarages of gebouwen. Het onderzoek naar de ingestorte hellingbanen in de parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein loopt nog. Door deze tussentijdse waarschuwing openbaar te maken, wil de Onderzoeksraad andere gebouw eigenaren de mogelijkheid geven hier alvast van te leren.

Hoogachtend,

mr. C.J.L. van Dam MPM
voorzitter